

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.



Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Jud. Hunedoara, Cod. 332015

cod IBAN: RO53 CECE HDO1 30 RON 057 4338

C.E.C. BANK - Deva

CIF: RO 30855230 – nr. Reg. Com. J20/994/2012

Tel.: 0254/544312, 0254/506205;

Fax: 0254/544313, 0254/506236;

Website: www.cenhd.ro

E-mail: office@cenhd.ro



RĂSPUNS CLARIFICARI

Referitor: **Consultare piata nr. MC0002936**, Instalatii de ardere a gazului, cu emisii de NOx sub 100 mg/Nmc, la cazanele grupului energetic nr. 3 – Electrocentrale Deva

Au fost solicitate următoarele clarificări:

Întrebarea nr. 1.: Care este temperatura aerului de ardere?

Răspuns entitate contractanta: Aerul de ardere este preluat din treapta III a preincalzitorului de aer = 315 grdC

Întrebarea nr. 2.: Exista material refractar in focar ?

Răspuns entitate contractantă: Da. Izolarea termica a focarului (cazanului) se realizează cu zidarie refractara.

Întrebarea nr. 3.: Exista circuit aditional de recirculare a gazelor de ardere?

Răspuns entitate contractantă: Nu.